

11.2 Marcatura minima richiesta dei tubi

La marcatura minima richiesta deve essere conforme al Prospetto 6 con la frequenza della marcatura che non sia minore di una al metro. La marcatura deve essere leggibile senza ingrandimento.

Il colore delle informazioni stampate deve essere diverso dalla colorazione di base del prodotto.

I tubi devono essere marcati per l'uso previsto

utilizzando i codici appropriati in conformità al CEN/TR 15438.

Per esempio:

- W per i tubi destinati al trasporto di acque per il consumo umano;
- P per i tubi destinati a fognature e scarichi in pressione;
- W/P per entrambi i suddetti.

A seguire la Tabella del Prospetto 6.

PE100 - Marcatura minima richiesta

Aspetto	Marcatura o simbolo
Numero della norma	EN 12201
Nome o marchio del fabbricante	Nome o simbolo
Dimensioni (d _{n en})	Per esempio 110x10
Serie SDR	Per esempio SDR 11
Uso previsto	Per esempio W, P o W/P
Materiale e designazione	Per esempio PE 100
Classe di pressione in bar	Per esempio PN 16
Informazioni del fabbricante	Per esempio 1009 ^{a)}
Tipo di tubo se applicabile	Per esempio co-astruso o con lo strato rimovibile mediante pelatura

a) In cifre chiare o codificate, per fornire la tracciabilità riferita al periodo di produzione entro l'anno ed il mese.